ЗАТВЕРДЖУЮ
Головний інженер
КП «Гостомельводотеплопостачання»
Дмитро ЛИТВИНЕНКОВ
01.09.2026р.

Температурний графік

відпуску тепла з котельні в теплові мережі КП «Гостомельводотеплопостачання» по вул. Лугова, 6-6А, сел.. Гостомель на 2026/2027 р.р.

Температура зовнішнього повітря	Температура в подаючому трубопроводі	Температура в зворотньому трубопроводі
+10	40	35
+9	42	36
+8	44	38
+7	46	39
+6	48	41
+5	50	42
+4	52	44
+3	54	45
+2	56	47
+1	58	48
0	60	50
-1	61	51
-2	62	52
-3	64	53
-4	65	54
-5	67	56
-6	68	57
-7	70	58
-8	71	59
-9	73	61
-10	74	62
-11	75	63
-12	77	64
-13	78	65
-14	79	66
-15	81	67
-16	82	68
-17	83	69
-18	84	69
-19	84	69
-20	85	70
-21	85	70
-22	85	70