ЗАТВЕРДЖУЮ
Головний інженер
КП «Гостомельводотеплопостачання»
Дмитро БИЧЕНКОВ
01.09.2026р.

Температурний графік

відпуску тепла з котельні в теплові мережі КП «Гостомельводотеплопостачання» по вул. Лісна 5, с. Горенка на 2026/2027 р.р.

Температура зовнішнього повітря	Температура в подаючому трубопроводі	Температура в зворотньому трубопроводі
+10	38	33
+9	40	35
+8	42	36
+7	44	37
+6	46	39
+5	48	40
+4	50	41
+3	52	42
+2	54	44
+1	56	45
0	58	46
-1	60	48
-2	61	49
-3	63	50
-4	65	51
-5	67	52
-6	68	53
-7	70	54
-8	72	56
-9	74	57
-10	75	58
-11	77	59
-12	79	60
-13	80	61
-14	82	62
-15	84	63
-16	85	64
-17	87	65
-18	89	66
-19	90	67
-20	92	68
-21	93	69
-22	95	70